



LEGENDA PŘÍSTROJŮ SILNOPROUDU:

- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP44, S VÍČKEM
- ZÁSUVKA DVOUNÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, SPD III, IP20
- PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 230V
- PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 400V
- HLAVNÍ A DOPLNĚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO, SE SKLÍČKEM A KLADÍVKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
 3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SÍŤ
 TN-C-S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
 ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KONTROLOVAL	Ing. LIBOR TONAR	FORMÁT	840x594mm
VYPRACOVAL	Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT-0501352	DATUM	11.02.2026
HL. INŽ. PROJ.	Ing. LUBOŠ LONSKÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY	71/25
INVESTOR:	RYCHNOVSKÁ REALITNÍ s.r.o., IČ: 28790278, JAVORNICKÁ 1903, 516 01 RYCHNOV N/K	STUP.DOK.	DPS
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JAVORNICKÁ II, SEKTOR 2, DOMY F, G, H	KÓD PROJEKTU	PARE:
OBSAH DOKUMENTACE:	D.1.2 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 - SILNOPROUD	MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH VÝKRESU:	DŮM G - 2.NP SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.5-34

AUTORIZACE:

