



LEGENDA PŘÍSTROJŮ SILNOPROUDU:

- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP44, S VÍČKEM
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, SPD III, IP20
- PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 230V
- PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 400V
- HLAVNÍ A DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO, SE SKLÍČKEM A KLADÍVKEM

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA:
 3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SÍŤ
 TN-C-S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
 ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KONTROLOVAL Ing. LIBOR TONAR		VYPRACOVAL Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT-0501352	
HL. INŽ. PROJ. Ing. LUBOŠ LONSKÝ		INVESTOR: RYCHNOVSKÁ REALITNÍ s.r.o., IČ: 28790278, JAVORNICKÁ 1903, 516 01 RYCHNOV N/K	
NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	840x594mm	
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JAVORNICKÁ II, SEKTOR 2, DOMY F, G, H	DATUM	11.02.2026	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	71/25	
	STUP.DOK.	DPS	
OBSAH DOKUMENTACE:	MĚŘÍTKO:	PARE:	
D.1.2 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 - SILNOPROUD	1:50		
OBSAH VÝKRESU: DŮM G - 3.NP SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5-35		

AUTORIZACE:

