



LEGENDA PŘÍSTROJŮ SILNOPROUDU:

- ZÁSUVKA JEDNONASOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONASOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP44, S VÍČKEM
- ZÁSUVKA DVOUNASOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONASOBNÁ, 230V/16A/3p, ZAPUŠTĚNÁ, SPD III, IP20
- PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 230V
- PEVNÝ PŘÍVOD PRO ZAŘÍZENÍ NEBO PŘÍSTROJ, 400V
- HLAVNÍ A DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- NOUZOVÉ TLAČÍTKO, SE KLÍČKEM A KLADIVKEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
 3/PEN resp. 3/PE/N 400/230V AC 50Hz SÍŤ  
 TN-C-S OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM  
 NEŽIVÝCH ČÁSTÍ dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
 ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ZVÝŠENÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

KONTROLOVAL	Ing. LIBOR TONAR
VYPRACOVAL	Bc. JIŘÍ KUŽEL, ČKAIT-0501352
HL. INŽ. PROJ.	Ing. LUBOŠ LONSKÝ
INVESTOR:	RYCHNOVSKÁ REALITNÍ s.r.o., IČ: 28790278, JAVORNICKÁ 1903, 516 01 RYCHNOV N/K
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JAVORNICKÁ II, SEKTOR 2, DOMY F, G, H
OBSAH DOKUMENTACE:	D.1.2 – TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.5 – SILNOPROUD
OBSAH VÝKRESU:	DŮM G – 5.NP SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
FORMÁT	840x594mm
DATUM	11.02.2026
ČÍSLO ZAKÁZKY	71/25
STUP.DOK.	DPS
KÓD PROJEKTU	
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.5-37

AUTORIZACE:

ELEKTROS, spol. s r.o.  
 Roztoky u Jilernice 439  
 512 31, Roztoky u Jilernice  
 IČ: 15043487  
 www.elektros.cz / elektros@elektros.cz